

Pavyzdys

REIKALAVIMŲ AUTOMATIKAI NPS 2 PRIEDAS

NUOTEKŲ SIURBLINIŲ SKYDAMS SU DUOMENŲ PERDAVIMU PER GSM SIURBLIŲ GALINGUMAS IKI 4KW, IKI 5,5KW, IKI 12,5 KW ir IKI 15 KW ĮRANGOS ŽINIARAŠTIS.

Eil. Nr.	Pavadinimas ir techninės charakteristikos	Žymuo	Mato vnt.	Kiekis	Gamintojas (preliminarius duomenys)	Preliminarūs įrangos duomenys	Tiekėjo pasiūlymas	
							Būtina nurodyti, gamintoją, modelį, technines charakteristikas	Lentelė Nr. 1
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	Skydas AE Rittal 800x1200x300		vnt.	1				
2.	Įvadinis kirtiklis	Q12	vnt.	1				
3.	Kištukinis lizdas 5P 32A 400V AC		vnt.	1				
4.	Modulinis kištukinis lizdas		vnt.	3				
5.	Išorinis kištukinis lizdas		vnt.	1				
6.	Kištukinis lizdas 5P 16A 400V AC	Skydo viduje	vnt.	1				
7.	Viršįtampių apsaugos 3P automatinis išjungiklis	SF14	vnt.	1				
8.	Viršįtampių apsauga 1+2	VF14	vnt.	3				
9.	Įvadinis 3P automatinis išjungiklis	SF15	vnt.	1				
10.	Automatinis 3P išjungiklis	SF17	vnt.	1				
11.	Automatinis 3P išjungiklis	SF19 SF20	vnt.	2				
12.	Įtampos kontrolės relė	K17	vnt.	1				
13.	Automatinis 1P išjungiklis	SF22	vnt.	1				
14.	Termostatas Rittal	T22		1				
15.	Šildytuvai 200W	E22	vnt.	1				
16.	Automatinis 1P išjungiklis	SF23	vnt.	1				
17.	Skydo apšvietimo lempa su rozete	SV23	vnt.	1				

Pastabos: 1. Tiekėjas privalo užpildyti visas įrangos žiniaraščio lentelės grafas.

2. Kitiems neaiškumams dėl siūlomos įrangos lygiavertiškumo, Tiekėjas privalės Perkančiajai organizacijai pateikti lygiavertiškumo įrodymus