

## Būdrų vandenvietė

Analitė	Analitės vertės vienetas	Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2003	Tiriamąjį mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė	Tiriamąjį mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė	Tiriamąjį mėginio metinių rezultatų vidurkis
1	2	3	4	5	6
1. Vandens jonų koncentracija	pH vienetai	6,5 – 9,5	7,74	7,58	7,69
2. Savitasis elektros laidis	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 25°C temperatūroje	2500	574	565	570
3. Kvapo slenkstis		<b>Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių</b>	-	-	Nepriimtinas vartotojams
4. Skonio slenkstis		<b>Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių</b>	-	-	Nepriimtinas vartotojams
5. Drumstumas	DV pagal formaziną	4	12,8	0,21	7,81
6. Spalva	mg/l Pt (l=436 nm)	30	6	<4	5
7. Amonis	mg/l	0,5	0,93	0,93	0,93
8. Bendroji geležis	$\mu\text{g/l}$	200	<18	<18	<18
9. Manganas	$\mu\text{g/l}$	50	18	18	18
10. Sulfatas	mg/l	250	3,8	3,8	3,8
11. Chloridas	mg/l	250	13,7	13,7	13,7
12. Nitratas	mg/l	50	-	-	-
13. Nitritas	mg/l	0,1	-	-	-
14. Permanganato indeksas	mg/l O <sub>2</sub>	5,0	1,10	1,10	1,10
15. Fluoridas	mg/l	1,5	1,65	1,65	1,65
16. Boras	mg/l	1,0	0,53	0,53	0,53
17. Aldrinas	$\mu\text{g/l}$	0,03	<0,01	<0,01	<0,01
18. Dieldrinas	$\mu\text{g/l}$	0,03	<0,01	<0,01	<0,01
19. Cianidas	$\mu\text{g/l}$	50	-	-	-
20. Gyvsidabris	$\mu\text{g/l}$	1,0	-	-	-
21. Heptachloras	$\mu\text{g/l}$	0,03	<0,01	<0,01	<0,01
22. Benzapirenas	$\mu\text{g/l}$	0,01	-	-	-
23. Benzenas	$\mu\text{g/l}$	1	-	-	-
24. Švinas	$\mu\text{g/l}$	25	<1	<1	<1
25. Stibis	$\mu\text{g/l}$	5,0	-	-	-
26. Selenas	$\mu\text{g/l}$	10	-	-	-
27. Varis	mg/l	2,0	0,009	0,009	0,009
28. Natris	mg/l	200	68,3	68,3	68,3

29.Koliforminių bakterijų skaičius		<b>0</b>	<1	<1	<1
30.Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)		<b>0</b>	<1	<1	<1
31.Žarninių enterokokų skaičius		<b>0</b>	<1	<1	<1
32.Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C	Skaičius 1 ml vandens	<b>Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių</b>	27	<1	16