

### Lazdininkų vandenvietė

Analitė	Analitės vertės vienetas	Leidžiama didžiausia analitės vertė pagal LR HN 24:2003	Tiriamąo mėginio metinių rezultatų didžiausia vertė	Tiriamąo mėginio metinių rezultatų mažiausia vertė	Tiriamąo mėginio metinių rezultatų vidurkis
1	2	3	4	5	6
1. Vandens jonų koncentracija	pH vienetai	6,5 – 9,5	7,46	7,37	7,42
2. Savitasis elektros laidis	$\mu\text{S cm}^{-1}$ 25°C temperatūroje	2500	564	522	542
3. Drumstumas	DV pagal formaziną	4	0,59	0,28	0,40
4. Kvapo slenkstis		<b>Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių</b>	Priimtina vartotojams	Priimtina vartotojams	Priimtina vartotojams
5. Skonio slenkstis		<b>Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių</b>	Priimtina vartotojams	Priimtina vartotojams	Priimtina vartotojams
6. Spalva	mg/l Pt (l=436 nm)	30	13	8	11
7. Amonis	mg/l	0,5	1,56	1,56	1,56
8. Bendroji geležis	$\mu\text{g/l}$	200	180	180	180
9. Permanganato indeksas	mg/l O <sub>2</sub>	5	3,39	3,39	3,39
10. 1,2-dichlorešanas	$\mu\text{g/l}$	3	<2	<2	<2
11. Aliuminis	$\mu\text{g/l}$	200	<6	<6	<6
12. Boras	mg/l	1,0	0,14	0,14	0,14
13. Bromatas	$\mu\text{g/l}$	10	<1	<1	<1
14. Chloridas	mg/l	250	11,4	11,4	11,4
15. Fluoridas	mg/l	1,5	0,54	0,54	0,54
16. Haloformų suma	$\mu\text{g/l}$	100	<0,10	<0,10	<0,10
17. Aldrinas	$\mu\text{g/l}$	0,03	<0,010	<0,010	<0,010
18. Dieldrinas	$\mu\text{g/l}$	0,03	<0,010	<0,010	<0,010
19. Heptachloras	$\mu\text{g/l}$	0,03	<0,010	<0,010	<0,010
20. Heptachlorepoksidas	$\mu\text{g/l}$	0,03	<0,010	<0,010	<0,010
21. Kiti pesticidai	$\mu\text{g/l}$	0,10	<0,01	<0,01	<0,01
22. Pesticidų suma	$\mu\text{g/l}$	0,50	<0,01	<0,01	<0,01
23. Manganas	$\mu\text{g/l}$	50	23	23	23
24. Natris	mg/l	200	73,9	73,9	73,9
25. Nikelis	$\mu\text{g/l}$	20	2	2	2
26. Sulfatas	mg/l	250	1,34	1,34	1,34
27. Tetrachlorešanas ir trichlorešanas	$\mu\text{g/l}$	10	<0,10	<0,10	<0,10
28. Varis	mg/l	2	0,011	0,011	0,011

29. Švinas	μg/l	<b>10</b>	<1	<1	<1
30. Benzenas	μg/l	<b>1</b>	-	-	-
31. Koliforminių bakterijų skaičius		<b>0</b>	<1,0	<1,0	<1,0
32. Žarninių lazdelių skaičius (E. coli)		<b>0</b>	<1,0	<1,0	<1,0
33. Žarninių enterokokų skaičius		<b>0</b>	<1,0	<1,0	<1,0
34. Kolonijas sudarančių vienetų skaičius 22°C	Skaičius 1 ml vandens	<b>Priimtinas vartotojams ir be nebūdingų pokyčių</b>	99	96	97