

(Ūkio subjekto aplinkos monitoringo ataskaitos forma)

Aplinkos apsaugos agentūrai
Lietuvos geologijos tarnybai prie Aplinkos ministerijos
Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai

X

(reikiamą langelį pažymėti X)

ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA

**I SKYRIUS
BENDROJI DALIS**

1. Informacija apie ūkio subjektą:

1.1. teisinis statusas:

juridinis asmuo
juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)
fizinis asmuo, vykdomas ūkinę veiklą

X

(tinkamą langelį pažymėti X)

1.2. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio pavadinimas ar fizinio asmens
vardas, pavardė

1.3. juridinio asmens ar jo struktūrinio
padalinio kodas Juridinių asmenų registre
arba fizinio asmens kodas

UAB „Kretingos vandenys“	163994426
--------------------------	-----------

1.4. juridinio asmens ar jo struktūrinio padalinio buveinės ar fizinio asmens nuolatinės gyvenamosios vietos
adresas

savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Padvarių k.	Švyturio g.	2A		

1.5. ryšio informacija

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
(+370 445) 78 565	(+370 445) 78 565	info@kretingosvandenys.lt

2. Ūkinės veiklos vieta:

Ūkinės veiklos objekto pavadinimas					
Kretingos NVĮ su azoto ir fosforo šalinimu					
savivaldybė	gyvenamoji vietovė (miestas, kaimo gyvenamoji vietovė)	gatvės pavadinimas	namo pastato ar pastatų komplekso Nr.	Korpu- sas	buto ar negyvena- mosios patalpos Nr.
Kretingos m.	Kretinga	Lankų g.	17		

3. Informaciją parengusio asmens ryšio informacija:

telefono Nr.	fakso Nr.	el. paštas
+37069998940		greta.svilpiene@kretingosvandenys.lt

4. Laikotarpis, kurio duomenys pateikiami: **2025 m.**

II SKYRIUS TECHNOLOGINIŲ PROCESŲ MONITORINGAS

Technologinių procesų monitoringas nebus vykdomas, nes UAB „Kretingos vandenys“ neekspluatuoja atliekų deginimo ir bendro deginimo įrenginių nurodytų Atliekų deginimo aplinkosauginiuose reikalavimuose.

III SKYRIUS TARŠOS ŠALTINIŲ IŠMETAMŲ IR (AR) IŠLEIDŽIAMŲ TERŠALŲ MONITORINGAS

1 lentelė

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas										
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai										
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m³/d	Nuotekų kiekis ⁶ , m³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.				
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
2025.01.07	Paros vidutinis 08:05	Kretingos NVĮ prieš valymą	2024 – 28 2025 – 6	2024 – 6094,786 2025 – 10168,666	2024 – 170654 2025 – 61012			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	252	LAND 47-1:2007	Leidimo Nr.100847	UAB „Kretingos vandenys“ laboratorija	Nr.1				
								1001	pH	8,1	LST ISO 10523:2012							
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	102	LAND 46-2007							
								1005	ChDS, mg/l O ₂	364	LAND 83:2006							
								1113	Amonio azotas, mg/l	23	LAND 38:2000							
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,68	LAND 65:2005							
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,060	LAND 39-2000							
								1201	Bendras azotas, mg/l	27,3	Skaičiavimo būdas ¹¹							
								1203	Bendras fosforas, mg/l	8,46	LAND 58:2003							
								1105	Fosfatai, mg/l	4,11	LAND 58:2003							
								1206	Detergentai, mg/l	1,42	LST EN 903:200							
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,73	LAND 90:2010							
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	69	UNPVKTM**(I)-188 psl.							
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	0,11	UNPVKTM**(I)-143 psl.							
	Paros vidutinis 08:15	Kretingos NVĮ po valymo						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	4,2	LAND 47-2:2007							
								1001	pH	7,6	LST ISO 10523:2012							
								1004	Skendinčios medžiagos	3	LAND 46-2007							
								1005	ChDS, mg/l O ₂	32	LAND 83:2006							

								1113	Amonio azotas, mg/l	0,038	LAND 38:2000			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	3,42	LAND 65:2005			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,18	LAND 39-2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	4,72	Skaičiavimo būdas ¹¹			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,56	LAND 58:2003			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,28	LAND 58:2003			
								1206	Detergentai, mg/l	0,054	LST EN 903:200			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LAND 90:2010			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	4	UNPVKTM**(I)-188 psl.			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	0,038	UNPVKTM**(I)-143 psl.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų leibitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.02.20	Paros vidutinis 09:15	Kretingos NVĮ prieš valymą	44	6063,182	266780			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	582	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr.PA BL-25-173; Nr. Ch 1733/2 025; Nr. 250225 GC019
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	470	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	972	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	61,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,28	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,015	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	110	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	11,8	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,020	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	4,78	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	23,2	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	-				
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	-				
	Paros vidutinis 09:25	Kretingos NVĮ Po valymo					1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.				
							1001	pH	8	LST EN ISO 10523:2012				
							1004	Skendinčios medžiagos	1	LST EN 872:2005				

								1004	Skendinčios medžiagos	3,6	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	10	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,29	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,36	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,11	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	1,4	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,16	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,060	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	-				
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	-				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Paros vidutinis 11:50	Kretingos NVĮ prieš valymą							1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	280	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr.PA BL-25-307; Nr. Ch 3964/2 025; Nr. 250417 GC063
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	210	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	546	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	49,9	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,06	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	70	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	8,03	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	2,54	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,35	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	22	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			Nr.PA BL-25-308; Nr. Ch 3967/2 025; Nr. 250417 GC064
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	3,23	LST EN ISO 17294-1:2024,			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų lėbitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.04.15			26	3595,423	93481						LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
	Paros vidutinis 12:10	Kretingos NVĮ po valymo						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2,0	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	8	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	2	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	2,4	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,047	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,21	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,013	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	0,66	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,102	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,084	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,033	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	0	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų lėbitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
		Kretingos NVĮ						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	630	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto	Nr.PA BL-25-401;
								1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.05.07	Paros vidutinis 13:19	prieš valymą	22	3442,5	75735			1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	350	LST EN 872:2005		Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr. Ch 4717/2 025; Nr. 250509 GC077 p
								1005	ChDS, mg/l O ₂	979	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	72,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,026	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0040	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	120	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	13,5	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	8,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	1,48	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,22	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	-	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	-	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
	Paros vidutinis 13:30	Kretingos NVĮ Po valymo						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	1,2	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	11	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,045	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1,5	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0050	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	1,9	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,29	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,25	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
						1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	-	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)					

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų lėbitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	-	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko tarpis ⁵ , d.	Nuotekų lėbitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.06.05	Paros vidutinis 11:00	Kretingos NVĮ prieš valymą	29	3526,586	102271			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	550	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr.PA BL-25-576; Nr. Ch 5893/2 025; Nr. 250610 GC131 p
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	520	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	1200	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	65,9	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0061	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	98	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	12,6	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	8,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,088	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	-	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	-	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
	Paros							1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	3,7	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	vidutinis 11:11	Kretingos NVĮ Po valymo						1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	5,7	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	11	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,07	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,31	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,023	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	4,1	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,59	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,49	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,042	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	-	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	-	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Paros vidutinis 12:20	Kretingos NVĮ prieš valymą						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	390	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr.PA BL-25-764, 765; Nr. 250717 GC171 ; Nr. N25.17 07_01,
								1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	380	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	771	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	53,2	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.07.15			40	3612,35	144494			1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0062	LST EN ISO 13395:2000			Nr. N25.17_07_02.
								1201	Bendras azotas, mg/l	78	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	8,21	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	5,5	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	3,93	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,47	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	32	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	6,67	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
	Paros vidutinis 12:40	Kretingos NVĮ po valymo						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	4,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,9	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	7,1	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	11	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	3,57	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,21	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,048	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	5,2	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,73	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,033	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	1,24	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.08.12	Paros vidutinis 11:30	Kretingos NVĮ prieš valymą	28	4256,643	119186			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	430	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr.PA BL-25-1210, 1211; Nr. 250814 GC179 ; Nr. N25.19 72_01, Nr. N25.1972_02.
								1001	pH	7,3	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	290	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	732	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	48,7	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,0093	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	64	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	8,82	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	5,3	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	3,12	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,18	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	17	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	33	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
		Paros vidutinis 11:40					Kretingos NVĮ Po valymo	1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	3,4	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,6	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	9,7	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	33	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,17	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,33	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,16	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	1,4	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,17	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,021	LST EN ISO 15681-2:2019			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų lėbitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1206	Detergentai, mg/l	0,075	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	0	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų lėbitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Paros vidutinis 08:50	Kretingos NVĮ prieš valymą							1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	510	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr.PA BL-25-1270, 1271; Nr. 250912 GC207 ; Nr. N25.22 76_01, Nr. N25. 2276_02.
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	420	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	909	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	79	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0053	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	90	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	12	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	8,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	4,51	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,54	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	43	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	4,15	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023,			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.09.10			29	3418,17	99127						išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
	Paros vidutinis 09:14	Kretingos NVĮ Po valymo						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	5,6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	13	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	29	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,069	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,083	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,057	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	2	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,47	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,15	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,062	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l (1 kartą per ketv.)	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								4004	Bendras chromas, mg/l (1 kartą per ketv.)	1,76	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Paros vidutinis 09:30	Kretingos NVĮ prieš valymą						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	350	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir	Nr.PA BL-25-1446, 1447;
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	300	LST EN 872:2005			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas											
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai											
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.					
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
2025.10.22			42	4885,476	205190			1005	ChDS, mg/l O ₂	669	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		biogeochemijos laboratorija	Nr. 251030 GC248 ; Nr. N25.27 36_01, Nr. N25.27 36_02.					
								1113	Amonio azotas, mg/l	55,3	LST ISO 7150-1:1998								
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000								
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0085	LST EN ISO 13395:2000								
								1201	Bendras azotas, mg/l	74	LST EN ISO 20236:2025								
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	7,99	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.								
								1105	Fosfatai, mg/l	6,1	LST EN ISO 15681-2:2019								
								1206	Detergentai, mg/l	4,05	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1								
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,15	LST EN ISO 9377-2:2002								
								1008	Riebalai, mg/l	11	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)								
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	1,11	LST EN ISO 18856:2005								
								9003	DEHP, µg/l	3,18									
								4004	Bendras chromas, µg/l	5,54	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.								
	Paros vidutinis 09:45	Kretingos NVĮ po valymo						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	1,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.								
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012								
								1004	Skendinčios medžiagos	0	LST EN 872:2005								
								1005	ChDS, mg/l O ₂	7	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.								
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,018	LST ISO 7150-1:1998								
								1120	Nitratų azotas, mg/l	1	LST EN ISO 13395:2000								
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,017	LST EN ISO 13395:2000								
								1201	Bendras azotas, mg/l	1,3	LST EN ISO 20236:2025								
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	0,57	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.								
								1105	Fosfatai, mg/l	0,6	LST EN ISO 15681-2:2019								
								1206	Detergentai, mg/l	0,03	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1								
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002								

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų lėbitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1008	Riebalai, mg/l	3,5	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	0				
								4004	Bendras chromas, µg/l	0	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų lėbitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Paros vidutinis 10:01	Kretingos NVĮ prieš valymą							1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	240	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr.PA BL-25-1616, 1617; Nr. 251107 GC260 ; Nr. N25.10 72_01, 02/K1, Nr. N25.1072_0 7,08/K 1.
								1001	pH	7,4	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	200	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	480	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	33,5	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,01	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	43	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendrasis fosforas, mg/l	5,21	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	3,2	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	2,35	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,1	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	18	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
									Dibutilftalatas, µg/l	0,44	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	0,96				

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų lėbitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.11.05			14	8606,571	120492			4004	Bendras chromas, µg/l (1 kartą per ketv.)	7,55	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
	Paros vidutinis 10:19	Kretingos NVĮ Po valymo						1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2,6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	5	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	12	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	2,33	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,26	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,12	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	3,2	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,64	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	0,6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,03	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	9	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	0				
								4004	Bendras chromas, µg/l	0	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2025.12.09 2025.12.31	Paros vidutinis 09:15	Kretingos NVĮ prieš valymą	34 23	5235,294 4952,565	178000 113909			1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	520	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	Leidimo Nr. LA.231-01	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	Nr.PA BL-25-1874, 1875; Nr. 251212 GC291 ; Nr. N25.30 53_01, 02.
								1001	pH	7,2	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos, mg/l	630	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	994	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	37,8	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	0,013	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,0072	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	73	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	12,5	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			
								1105	Fosfatai, mg/l	6	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	2,95	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0,39	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	36	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0,27	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	1,52				
								4004	Bendras chromas, µg/l	12,7	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			
		Paros vidutinis 09:26					Kretingos NVĮ Po valymo	1003	BDS ₇ , mg/l O ₂	2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.			
								1001	pH	7,7	LST EN ISO 10523:2012			
								1004	Skendinčios medžiagos	3	LST EN 872:2005			
								1005	ChDS, mg/l O ₂	5	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.			
								1113	Amonio azotas, mg/l	0,011	LST ISO 7150-1:1998			
								1120	Nitratų azotas, mg/l	2	LST EN ISO 13395:2000			
								1121	Nitritų azotas, mg/l	0,021	LST EN ISO 13395:2000			
								1201	Bendras azotas, mg/l	2,5	LST EN ISO 20236:2025			
								1203	Bendras fosforas, mg/l	0,45	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.			

Išleistuvo kodas			Nuotekų valymo įrenginio kodas					Nuotekų valymo įrenginio pavadinimas						
1560032			3560010					Kretingos NVĮ biologiniai nuotekų valymo įrenginiai						
Ėminio ėmimo data, MMMM.m.m.dd	Ėminio ėmimo laikas, hh.min	Ėminio ėmimo vieta ⁴	Laiko-tarpis ⁵ , d.	Nuotekų debitas, m ³ /d	Nuotekų kiekis ⁶ , m ³	Labai smarkus lietus ⁷ , Taip / Ne	Temperatūra, °C	Teršalai / parametrai ⁸		Matavimo rezultatas ⁹	Matavimo metodas ¹⁰	Laboratorija, atlikusi matavimą		Tyrimų protokolo Nr.
								kodas	pavadinimas, matavimo vnt.			leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	Pavadinimas	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
								1105	Fosfatai, mg/l	0,42	LST EN ISO 15681-2:2019			
								1206	Detergentai, mg/l	0,031	LST EN 903:200, išskyrus p. 7.1			
								1204	Naftos produktai, mg/l	0	LST EN ISO 9377-2:2002			
								1008	Riebalai, mg/l	0	CHS-SVP-124:2021 (1 leidimas)			
								9012	Dibutilftalatas, µg/l	0	LST EN ISO 18856:2005			
								9003	DEHP, µg/l	0				
								4004	Bendras chromas, µg/l	1,13	LST EN ISO 17294-1:2024, LST EN ISO 17294-2:2023, išskyrus priedą A, LST EN ISO 15587-2:2004, išskyrus 8.2 p.			

Pastabos:

¹Išleistuvo identifikavimo kodas įrašomas iš informacinės sistemos „Aplinkos informacijos valdymo integruota kompiuterinė sistema“ (toliau – IS „AIVIKS“). Jei pildomi duomenys apie naują išleistuvą, įrašomas jo pavadinimas.

²Teršalų ir (ar) parametrų kodai, pavadinimai ir matavimo vienetai įrašomi iš Vandens naudojimo ir nuotekų tvarkymo apskaitos tvarkos aprašo, patvirtinto aplinkos ministro 2012 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. D1-1120, 5 priedo 1 priedėlyje pateikto Teršalų ir kitų parametrų kodų sąrašo.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas planuojamas taikyti matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

⁴Pildoma Nuostatų 1 priedo 12 punkte nurodytais atvejais. Kai ėminių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“, lentelėje pildomos tik 8 ir 9 skiltys.

⁵Pildoma, kai ėminių ėmimo vieta – „nuotekose prieš valymą“. Nuotekų valymo įrenginio identifikavimo kodas įrašomas iš IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują nuotekų valymo įrenginį, jo identifikavimo kodas nerašomas.

⁶Pildoma, kai ėminių ėmimo vieta – „iš paviršinio vandens telkinio paimtame vandenyje“. Vandens šaltinio identifikavimo kodas įrašomas iš IS „AIVIKS“. Jei pildomi duomenys apie naują vandens šaltinį, jo identifikavimo kodas nerašomas. AAA interneto svetainėje (<http://gamta.lt>) skelbiamas Vandens šaltinių sąvadas.

⁷Ėminių ėmimo dažnumas pastovus, tačiau ėminių ėmimo savaitės dienos ir laikas turi keistis per metus.

⁸Nurodoma, pvz., rankinis, automatiniais semtuvais ar kt.

⁹Nurodoma, pvz., ėminys vienkartinis, vidutinis paros ar kt.

UAB „Kretingos vandenys“ išleidžiamų teršalų monitoringą vykdo pagal Taršos Leidimo Nr. (11.2)-34-14/2004/TL-KL.3-33/2022 sudarytą monitoringo programą. Visi mėginiai imami automatinio paros semtuvu ir atitinka vidutinio paros mėginio tipą. Ištekantios išvalytos nuotekos matuojamos automatinio būdu, indukciniu debito matuokliu.

Metinę stebėseną vykdė: iki 2025 m. vasario 1 d. visus nuotekų mėginių laboratorinius tyrimus atliko UAB „Kretingos vandenys“ nuotekų laboratorija, leidimo Nr. 100847, o nuo 2025 m. vasario 20 d. (paimti pirmieji nuotekų mėginiai) Klaipėdos universiteto Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos akredituota laboratorija, leidimo Nr. LA.231-01, ir Aplinkos apsaugos agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyrius.

2024 m. Kretingos nuotekų valykla išvalė ir į Tenžės upelį išleido 1 710 087 tūkst. m³ išvalytas iki nustatytų normų nuotekų, 2025 m. - 1 690 827 tūkst. m³. Tai mažiau 19 260 tūkst. m³ nei 2024 metais. Žemiau lentelėje pateiktos 2025 m. Kretingos miesto nuotekų valyklos vidutinės metinės teršalų koncentracijos prieš valymą ir po valymo ir kontroliuojami teršalų rodikliai. Bendras nuotekų išvalymo efektyvumas svyruoja nuo 95% iki 99%. Aukščiausiu išvalymo efektyvumu pasižymėjo BDS₇, jis siekė 99%, o žemiausiu išvalymo efektyvumu - bendrasis fosforas, jis siekė 95%. 2025 m. bendrojo azoto išvalymo efektyvumas siekė 96%. Žemiau pateikta 2 lentelė, kurioje yra 2025 metų Kretingos m. nuotekų valyklos teršalų koncentracijų vidutiniai rodikliai bei nuotekų išvalymo efektyvumas procentais.

2 lentelė

<i>Kretingos miesto biologiniai nuotekų valymo įrenginiai</i>			
Išvalytas nuotekų kiekis per 2025 metus - 1 690 827 m³			
	Nevalytose nuotekose, mg/l	Valytose nuotekose, mg/l	Išvalymo efektyvumas, %
<i>BDS₇</i>	414,476	3,344	99,19
<i>Bendras azotas</i>	68,818	3,045	95,58
<i>Bendras fosforas</i>	9,411	0,474	94,97

Aplinkos Apsaugos Agentūros Aplinkos tyrimų departamento Vakarų Lietuvos aplinkos tyrimų skyriaus atstovai 2025 m. atliko 3 planinius patikrinimus. Jų metu buvo semiami įtekančių ir ištekančių nuotekų mėginiai. Atlikus laboratorinius tyrimus ir įvertinus gautus rezultatus, 2025 m. planinių patikrinimų metu nenustatyta Taršos leidimo sąlygų pažeidimų.

Nuo 2025-10-01 Aplinkos apsaugos agentūroje priimtas sprendimas tikslinti Kretingos m. nuotekų valyklos taršos leidimo Nr. (11.2)-34-14/2004/TL-KL.3-33/2022 sąlygas. Patikslinta leidimo specialiojoje dalyje „Nuotekų tvarkymas ir išleidimas“ esanti 2 lentelė, nustatant normatyvus di(2-etilheksil)ftalatui (DEHP) ir dibutilftalatui (DBP). Žemiau 3 lentelėje pateiktos 2025 m. Kretingos miesto nuotekų valyklos vidutinės metinės teršalų koncentracijos prieš valymą ir po valymo. Taršos leidimo specialiojoje dalyje didžiausia leistina išleisti DEHP koncentracija galima iki 0,002 mg/l, o DBP iki 0,01 mg/l, t.y. ftalatų valytose nuotekose neaptikta.

3 lentelė

	Nevalytose nuotekose, mg/l	Valytose nuotekose, mg/l
<i>DEHP</i>	0,00566	0,0
<i>DBP</i>	0,00182	0,0

II SKYRIUS POVEIKIO APLINKAI MONITORINGAS

4 lentelė

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 01 07 09:10 val. Nr.3	3,15	LAND 47-1:2007	Leidimo Nr.100847 UAB „Kretingos vandenys“ laboratorija	2012-12-31
		pH							7,1	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							4	LAND 46-2007		
		ChDS, mg/l O ₂							29	LAND 83:2006		
		Amonio azotas, mg/l							0,18	LAND 38:2000		
		Nitratų azotas, mg/l							0,8	LAND 65:2005		
		Nitritų azotas, mg/l							0,014	LAND 39:2000		
		Bendras azotas, mg/l							1,37	Skaičiavimo būdas ⁴		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,045	LAND 58:2003		
		Fosfatai, mg/l							0,024	LAND 58:2003		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 01 07 09:25 val. Nr.3	3,58	LAND 47-2:2007	Leidimo Nr. 100847 UAB „Kretingos vandenys“ laboratorija	2012-12-31
		pH							7,1	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							0	LAND 46-2007		
		ChDS, mg/l O ₂							27	LAND 83:2006		
		Amonio azotas, mg/l							0,18	LAND 38:2000		
		Nitratų azotas, mg/l							0,84	LAND 65:2005		
		Nitritų azotas, mg/l							0,015	LAND 39:2000		
		Bendras azotas, mg/l							1,31	Skaičiavimo būdas ⁴		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,04	LAND 58:2003		
		Fosfatai, mg/l							0,02	LAND 58:2003		
2.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 02 20 08:30 val. PABL-25-	3,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,6	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							20	LST EN 872:2005		

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		ChDS, mg/l O ₂	4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	9 (LKS)				171	27	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,38	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							2,4	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,038	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							4	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,11	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,024	LST EN ISO 15681-2:2019		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);		0,5	20010580	Tenžės upė	2025 02 20 08:50 val. PABL-25-172	6,5	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,7	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							46	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							47	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,48	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							2,4	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,06	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							5,4	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,47	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,046	LST EN ISO 15681-2:2019		
		BDS ₇ , mg/l O ₂							2,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,7	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,2	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							29	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,27	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							2,4	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,030	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							3,3	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,075	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,027	LST EN ISO 15681-2:2019		
3.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);		0,5	20010580	Tenžės upė	2025 03 20 10:22 val. PABL-25-272	2,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,7	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,2	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							29	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,27	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							2,4	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,030	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							3,3	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,075	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,027	LST EN ISO 15681-2:2019		

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 03 20 10:42 val. PABL-25-273	3,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KŪ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,7	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							15	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							34	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							1,36	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							2,2	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,037	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							4,8	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,34	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,13	LST EN ISO 15681-2:2019		

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 04 15 11:35 val. PABL-25-	2,8	LAND 47-1:2007	KŪ Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,8	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							7,2	LAND 46-2007		
		ChDS, mg/l O ₂							19	LAND 83:2006		
		Amonio azotas, mg/l							0,19	LAND 38:2000		
		Nitratų azotas, mg/l							1,6	LAND 65:2005		
		Nitritų azotas, mg/l							0,054	LAND 39:2000		

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560032	Bendras azotas, mg/l	ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	9 (LKS)				309	0,081	Skaičiavimo būdas ⁴		
		Bendras fosforas, mg/l							2,5	LAND 58:2003		
		Fosfatai, mg/l							0,038	LAND 58:2003		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 04 15 11:10 val. PABL-25-310	8,5	LAND 47-2:2007	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,7	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							8	LAND 46-2007		
		ChDS, mg/l O ₂							22	LAND 83:2006		
		Amonio azotas, mg/l							1,09	LAND 38:2000		
		Nitratų azotas, mg/l							1	LAND 65:2005		
		Nitritų azotas, mg/l							0,065	LAND 39:2000		
		Bendras azotas, mg/l							0,381	Skaičiavimo būdas ⁴		
		Bendras fosforas, mg/l							3,3	LAND 58:2003		
		Fosfatai, mg/l							0,2	LAND 58:2003		
		BDS ₇ , mg/l O ₂							2,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,5	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							9,2	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							21	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,058	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							1,2	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,021	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							2,3	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendras fosforas, mg/l							0,18	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,1	LST EN ISO 15681-2:2019		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų,	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 05 07 14:50 val. PABL-25-406	4,6	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,8	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							9,6	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							26	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Amonio azotas, mg/l Nitratų azotas, mg/l Nitritų azotas, mg/l Bendras azotas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l Fosfatai, mg/l	išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);						3,18 0,68 0,079 5,6 0,6 0,31	LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 13395:2000 LST EN ISO 13395:2000 LST EN ISO 20236:2025 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. LST EN ISO 15681-2:2019		
3.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂ pH Skendinčios medžiagos, mg/l ChDS, mg/l O ₂ Amonio azotas, mg/l Nitratų azotas, mg/l Nitritų azotas, mg/l Bendras azotas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l Fosfatai, mg/l	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklų naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 06 05 12:50 val. PABL-25-586	2 7,6 3,5 21 0,09 0,68 0,042 1,6 0,054 0,02	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 13395:2000 LST EN ISO 13395:2000 LST EN ISO 20236:2025 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. LST EN ISO 15681-2:2019	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogechemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		BDS ₇ , mg/l O ₂ pH Skendinčios medžiagos, mg/l ChDS, mg/l O ₂ Amonio azotas, mg/l Nitratų azotas, mg/l Nitritų azotas, mg/l Bendras azotas, mg/l Bendrasis fosforas, mg/l Fosfatai, mg/l	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklų naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 06 05 13:10 val. PABL-25-588	13 7,5 15,2 57 7,69 0,093 0,061 9,6 2,25 1,9	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p. LST EN ISO 10523:2012 LST EN 872:2005 ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p. LST ISO 7150-1:1998 LST EN ISO 13395:2000 LST EN ISO 13395:2000 LST EN ISO 20236:2025 LST EN ISO 6878:2004, 7 sk. LST EN ISO 15681-2:2019		

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 07 15 13:00 val. PABL-25-766	2	LAND 47-1:2007	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,5	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							3,4	LAND 46-2007		
		ChDS, mg/l O ₂							30	LAND 83:2006		
		Amonio azotas, mg/l							0,06	LAND 38:2000		
		Nitratų azotas, mg/l							0,21	LAND 65:2005		
		Nitritų azotas, mg/l							0,025	LAND 39:2000		
		Bendras azotas, mg/l							1,4	Skaičiavimo būdas ⁴		
		Bendras fosforas, mg/l							0,075	LAND 58:2003		
		Fosfatai, mg/l							0,038	LAND 58:2003		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 07 15 13:20 val. PABL-25-767	7,6	LAND 47-2:2007	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,5	LST ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							22	LAND 46-2007		
		ChDS, mg/l O ₂							51	LAND 83:2006		
		Amonio azotas, mg/l							7,25	LAND 38:2000		
		Nitratų azotas, mg/l							0,070	LAND 65:2005		
		Nitritų azotas, mg/l							0,053	LAND 39:2000		
		Bendras azotas, mg/l							11	Skaičiavimo būdas ⁴		
		Bendras fosforas, mg/l							2,86	LAND 58:2003		
		Fosfatai, mg/l							2,5	LAND 58:2003		
2.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 08 12 11:00 val. PABL-25-1021	1,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							4	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							55	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,067	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,32	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,018	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							1,5	LST EN ISO 20236:2025		

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3.		Bendrasis fosforas, mg/l	ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);						0,069	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,045	LST EN ISO 15681-2:2019		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 08 12 11:15 val. PABL-25-1022	6,1	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogechemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,3	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							9,6	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							56	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,88	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,40	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,062	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							2,5	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,61	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,46	LST EN ISO 15681-2:2019		
	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 09 10 09:37 val. PABL-25-1272	2,1	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogechemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							4	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							28	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,079	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,19	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,018	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							1,1	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,059	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,032	LST EN ISO 15681-2:2019		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų,	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 09 10 09:59 val. PABL-25-1273	3,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogechemijos laboratorija	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							6,5	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							28	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Amonio azotas, mg/l	išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);						1,97	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							0,030	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,014	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							5,2	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,8	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,66	LST EN ISO 15681-2:2019		

Eil. Nr.	Išleistuvo kodas	Nustatomi parametrai	Vertinimo kriterijus ¹	Matavimų vieta				Matavimo atlikimo data ir laikas	Matavimų rezultatai	Matavimo metodas ³	Laboratorija, atlikusi matavimus	
				koordinatės	atstumas nuo taršos šaltinio, km	paviršinio vandens telkinio kodas ²	paviršinio vandens telkinio pavadinimas				leidimo ar akreditacijos pažymėjimo Nr.	leidimo ar akreditacijos pažymėjimo išdavimo data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 10 22 09:05 val. PABL-25-1443	2,2	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,5	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							12	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							35	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,1	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							1,9	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,048	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							3,6	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,088	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,0310	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		

		Dibutilftalatas, µg/l	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 10 22 08:30 val. PABL-25-1444	0	LST EN ISO 18856:2005	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		Temperatūra, °C							6,2	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							7,8	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mg/l O ₂							3,3	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.		
		pH							7,5	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							8	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							33	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							2,32	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							1,6	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,091	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							5,5	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,41	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,27	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Dibutilftalatas, µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Temperatūra, °C							6,1	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							6,9	ISO 17289:2014		
2.	1560032	BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų, išleidžiamų su nuotekomis pirminės apskaitos ir kontrolės tvarka (Žin. 2001,Nr. 29-941);	Aukščiau nuotekų išleistuvo X:324712 Y:619662 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 11 05 10:40 val. PABL-25-1625	1,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos laboratorija Leidimo Nr. LA.231-01	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							5,0	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							44	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		
		Amonio azotas, mg/l							0,097	LST ISO 7150-1:1998		
		Nitratų azotas, mg/l							3,8	LST EN ISO 13395:2000		
		Nitritų azotas, mg/l							0,77	LST EN ISO 13395:2000		
		Bendras azotas, mg/l							5,7	LST EN ISO 20236:2025		
		Bendrasis fosforas, mg/l							0,068	LST EN ISO 6878:2004, 7 sk.		
		Fosfatai, mg/l							0,03	LST EN ISO 15681-2:2019		
		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Dibutilftalatas, µg/l							0	LST EN ISO 18856:2005		
		Temperatūra, °C							9,1	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l							6,2	ISO 17289:2014		
		BDS ₇ , mg/l O ₂	Nuotekų tvarkymo .reglamentas (Žin.2007, Nr.110-4522); Vandens išteklių naudojimo ir teršalų,	Žemiau nuotekų išleistuvo X:325105 Y:619574 9 (LKS)	0,5	20010580	Tenžės upė	2025 11 05 10:40 val. PABL-25-1626	3,8	LST EN ISO 5815-1:2019 išskyrus 9.6.1 p.	KU Jūros tyrimų instituto Pajūrio aplinkos ir biogeochemijos	2024 m. 11 mėn.
		pH							7,4	LST EN ISO 10523:2012		
		Skendinčios medžiagos, mg/l							9	LST EN 872:2005		
		ChDS, mg/l O ₂							43	ISO 15705:2002 išskyrus 10.2.2 ir 10.3 p.		

		Di(2-etilheksil)ftalatas (DEHP), µg/l						0	LST EN ISO 18856:2005		
		Dibutilftalatas, µg/l						0	LST EN ISO 18856:2005		
		Temperatūra, °C						7,1	Neakredituotas matavimo metodas		
		Ištirpęs deguonis, mg/l						8,4	ISO 17289:2014		

Pastabos:

¹Paviršinių vandens telkinių būklės vertinimo kriterijai pateikti Nuotekų tvarkymo reglamento, patvirtinto aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. D1-236 „Dėl Nuotekų tvarkymo reglamento patvirtinimo“ 1 priede ir 2 priedo A dalyje nurodytų medžiagų aplinkos kokybės standartai paviršiniuose vandenyse ir 2 priedo B dalies B1 sąraše nurodytų medžiagų didžiausios leidžiamos koncentracijos vandens telkinyje-priimtuve ir (ar) Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikoje, patvirtintoje aplinkos ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. D1-210 „Dėl Paviršinių vandens telkinių būklės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

²Paviršinio vandens telkinio identifikavimo kodas, įrašytas Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių kadastre.

³Galiojantis teisės aktas, kuriuo nustatytas matavimo metodas, galiojančio standarto žymuo ar kitas metodas.

⁴Sumuojant Kjeldalio azoto (LAND 84-2006), nitratų azoto (LAND 65-2005), nitritų azoto (LAND 39-2000) koncentracijas.

Tenžė – upė vakarų Lietuvoje, Kretingos rajone, Akmenos (Dangės) dešinysis intakas. Tenžė įteka į Akmeną 27 km nuo jos žiočių, 4 km į pietus nuo Kretingos. Tenžės upės baseino plotas 50 km².

UAB „Kretingos vandenys“ išvalytas nuotekas išleidžia į Tenžės upelį. Vadovaujantis Taršos Leidimo monitoringo programa, upelio vandens būklė tiriama kartą per mėnesį. Mėginiai imami aukščiau išleistuvo ir žemiau išleistuvo. Taip nesunkiai galima įvertinti paviršinio vandens būklę bei galimą išleidžiamų valytų nuotekų daromą įtaką upelio vandens kokybei. 2024 m. į Tenžės upelį buvo išleista 1 710 087 tūkst. m³ valytų nuotekų, 2025 m. - 1 690 827 tūkst. m³, tai 1,1 % mažesnis kiekis. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, faktinis iškritęs kritulių kiekis Kretingos mieste siekė 831,1 mm. Yra atvejų, kai bendrojo fosforo, BDS₇ ir bendrojo azoto kiekis žemiau išleistuvo yra didesnis nei nustatomas upelyje aukščiau išleistuvo. Galima daryti prielaidą, kad į upę patenka aplinkinio užteršto paviršinio vandens, pvz. iš tręšiamų laukų. Didžiausias bendrojo fosforo skirtumas užfiksuotas liepos mėnesį, kai prieš išleistuvą fiksuota 0,075 mg/l, o žemiau išleistuvo – 2,86 mg/l. Didžiausias BDS₇ skirtumas užfiksuotas birželio mėnesį, kai prieš išleistuvą fiksuota 2 mg/l, o žemiau išleistuvo – 13 mg/l. Didžiausias bendrojo azoto skirtumas užfiksuotas liepos mėnesį, kai prieš išleistuvą fiksuota 1,4 mg/l, o žemiau išleistuvo – 11 mg/l. Tenžės upelio vandens pH rodikliui išleidžiamos valyklos nuotekos neturi jokios įtakos. Apibendrinant 2025 m. paviršinio vandens mėginių rezultatus, išleidžiamos valytos nuotekos turi nedidelį neigiamą poveikį Tenžės upelio vandens kokybei.

Per 2025-10-01 iki 2025-12-31 laikotarpį DEHP ir DBP Tenžės upės aukščiau išleistuvo ir žemiau išleistuvo nustatytos 0 mg/l koncentracijos, t.y. ftalatų paviršiniame vandenyje neaptikta.

Siekiant dar labiau sumažinti neigiamą poveikį Tenžės upelio vandens būklei, dėl išleidžiamų valytų nuotekų, siūloma dar labiau kontroliuoti ir prižiūrėti valykloje vykstantį technologinį procesą, kuris užtikrina fosforo ir azoto valymą. Svarbu, kad valyklos įrenginiai veiktų tinkamai ir pasiektų aukščiausią įmanomą išvalymo efektyvumą.

Taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų monitoringas šiame objekte nebus vykdomas nes ūkio subjektas nevykdo vienos ar kelių veiklų nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 166/2006 dėl Europos išleidžiamų ir perduodamų teršalų registro sukūrimo ir iš dalies keičiančio Tarybos direktyvas 91/689/EEB ir 96/61/EB (OL 2006 L 33, p. 1) I priede.

Programą parengė Greta Švilpienė +37069998940
(Vardas ir pavardė, tel. Nr.)

(Ūkio subjekto vadovo ar jo
įgalioto asmens pareigos)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)

(Data)